



防爆合格证

证号: GYB19.1125

由 宁波朗科精工技术有限公司

制造的产品:

(地址: 浙江省宁波市江北区甬江街道振甬路137号)

名称 防爆接线盒

型号规格 LP731 a B-S b-c

防爆标志 Ex ia II C T6 Ga

产品标准 Q/LOCO 03-2013

图样编号 LP7310B-10-00, LP7310B-8-00, LP7310B-6-00,
LP7310B-4-00. LP7311B-4-00. LP7312B-4-00

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品
符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准,
特颁发此证。

本证书有效期: 2019年2月27日至2024年2月26日

备注 1. 安全使用注意事项见使用说明书。

2. 型号规格说明:

a 可选代码为0, 1 或 2。

b 可选代码为1, 2 或 3。

c 可选代码为2, 4, 6, 8或10。

3. 本安电气参数: $U_i=15V$, $I_i=350mA$, $P_i=1.2W$, $C_i=0\mu F$, $L_i=0mH$ 。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一九年二月二十七日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号

邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn

Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180

传真: +86 21 64844580